

## **ANEXO 2: PARQUE DE VERACRUZ.**

Se trata de adaptar a las luminarias existentes, en el parque (zona verde), los denominados sistemas LED “Retrofit”.

Temperatura color 3.000 °K.

Clase de alumbrado **S2 10 Iluminancia Media**

### **CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN**

- Disposición de las farolas unilateral.
- Lámparas de 150 w vs.
- Columnas de 3,5 metros de altura.
- Interdistancia 14 metros.
- Luminarias similar modelo villa.
- Anchura de camino 3 metros
- Total de farolas 117.
- Potencia instalada = 17.250 W