

### **ANEXO 31 CM 179 PARQUE CALLE FARO NUEVATORREQUEBRADA.**

- Se trata de sustituir las luminarias existentes por otras nuevas tecnología LED, tipo de luminaria a instalar villa.
- Temperatura color 3.000 °K
- Clase de alumbrado CE 2 en toda la vía incluidas las aceras.
- Se adjunta Plano.

### **CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN**

- Disposición de las farolas, ver plano.
- Se trata según se observa en planos de un parque con la distribución, que se observa en el mismo.
- Lámparas de 250 w vs.
- Columnas de 3,5 metros de altura.
- Interdistancia 15 metros.
- Luminarias similar modelo INDALUX BJC.
- Total de luminarias 40 a sustituir por tipo villa.
- Ver plano.

